

РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КОПИЯ

г. Богданович

19 июля 2021 года

Богдановичский городской суд Свердловской области в составе: председательствующего Пивоваровой Е.В., при секретаре Корелиной И.П., с участием старшего помощника Богдановичского городского прокурора Загоруйко Я.В., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению Богдановичского городского прокурора в интересах неопределенного круга граждан к муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 21» об устранении нарушений требований пожарной безопасности,

у с т а н о в и л:

Богдановичский городской прокурор обратился в суд с вышеуказанным иском.

В обоснование своих доводов в исковом заявлении указал, что Богдановичской городской прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности в здании и помещениях муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 21», расположенного по адресу: 623521, Свердловская область, Богдановичский район, с. Байны, ул. 8 Марта, д. 7. В ходе проводимого обследования здания и помещений установлены нарушения требований пожарной безопасности. Просит обязать ответчика в срок до 31.12.2022 года устранить нарушения правил пожарной безопасности.

Представитель истца Загоруйко Я.В. в судебном заседании поддержала иски требования, просила их удовлетворить.

Представитель ответчика МАДОУ «Детский сад № 21» в судебное заседание не явился. В письменном заявлении просил суд рассмотреть гражданское дело без своего участия, иски требования признает в полном объеме.

Представители третьих лиц Администрации городского округа Богданович и МКУ «Управление образования ГО Богданович» в судебное заседание не явились, просили рассмотреть дело в свое отсутствие, против удовлетворения исковых требований не возражают.

Суд, заслушав истца, исследовав письменные доказательства, считает иски требования Богдановичского городского прокурора обоснованными и подлежащими удовлетворению в виду нижеследующего:

В соответствии со ст. 34 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее по тексту – ФЗ «О пожарной безопасности») граждане имеют право на защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара.

В соответствии с пунктами 1 и 7 ст. 2 Федерального закона от 06.03.2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» одним из принципов противодействия терроризму в Российской Федерации являются обеспечение и защита основных прав свобод человека и гражданина, приоритет мер предупреждения терроризма.

Согласно п. 3.1 ст. 5 Федерального закона «О противодействии терроризму» юридические лица обеспечивают выполнение указанных требований в отношении объектов, находящихся в их собственности или принадлежащих им на ином законном основании.

Согласно требованиям ст. 37 ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны, содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты.

Судом установлено и подтверждается материалами дела, что на основании

проведенной 22.04.2021 заместителем начальника ОНД ГО Сухой Лог, ГО Богданович УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области Поликарповым А.А. проверки исполнения законодательства о пожарной безопасности в зданиях и помещениях МАДОУ «Детский сад № 21», прокуратурой установлены нарушения требований пожарной безопасности (л.д. 5, 6, 7-8, 9-11).

Неисполнение МАДОУ «Детский сад № 21» своих обязанностей по соблюдению требований пожарной безопасности, нарушает гарантированное право гражданина на защиту жизни, здоровья и имущества в случае пожара, в том числе несовершеннолетних воспитанников, что не допустимо. Несоблюдение требований пожарной безопасности создает условия для проявления актов терроризма в организации.

При таких обстоятельствах суд считает, что исковые требования подлежат удовлетворению.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

Исковые требования Богдановичского городского прокурора удовлетворить.

Обязать муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 21» в срок до 31.12.2022 года устранить нарушения правил пожарной безопасности:

- систему пожарной сигнализации выполнить в соответствии с требованиями норм, а именно: в прививочном кабинете пожарные извещатели установить на расстоянии не менее 0,5 метра от электрических светильников освещения; установить пожарные извещатели в складском помещении, подвальном помещении;

- двери в кладовых помещениях выполнить с пределом огнестойкости не менее чем EI-30 (противопожарными второго типа);

- двери в лестничные клетки на всех этажах выполнить с уплотнениями в притворах;

- двери в групповые ячейки выполнить с пределом огнестойкости не менее чем EI-15.

Решение в течение месяца с момента изготовления в окончательной форме может быть обжаловано в апелляционном порядке в Свердловский областной суд через Богдановичский городской суд.

Мотивированное решение составлено 26.07.2021.

Председательствующий:

Е.В. Пивоварова



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575829

Владелец Бутакова Татьяна Николаевна

Действителен с 17.03.2021 по 17.03.2022