

АКТ № 12 - ДОУ
проверки готовности к отопительному периоду 2024 - 2025 гг.

г. Богданович, Свердловская область

(место составления акта)

06.09.2024

(дата составления акта)

Комиссия, образованная постановлением главы городского округа Богданович от 14.05.2024 № 1001, в составе:

председатель комиссии:

Туманов Денис Васильевич - первый заместитель главы городского округа,

члены комиссии:

Халявин Александр Анатольевич – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации городского округа Богданович,

Пургин Сергей Рудольфович - главный инженер муниципального унитарного предприятия «Теплоснабжающая организация городского округа Богданович»,

Осинцев Виктор Владимирович - главный инженер общества с ограниченной ответственностью «Богдановичская Генерирующая Компания»,

Соболева Полина Викторовна - специалист по развитию и эксплуатации жилищно-коммунального хозяйства муниципального казенного учреждения городского округа Богданович «Управление муниципального заказчика», секретарь комиссии,

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от 14.05.2024 № 1001, утвержденной

главой городского округа Богданович О.П. Нейфельдом

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с 01.09.2024 по 15.09.2024

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад № 21»

(полное наименование организации)

С проведением проверки ознакомлен(а): Бурнакова Т.Н. | _____ |

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1. здание МАДОУ «Детский сад № 21», Богдановичский район, с. Байны, ул. 8 Марта, 7.

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:

№ п/п	Проверяемые вопросы	Выполнение условия	Примечание
1	Акты промывки теплообменного оборудования тепловых пунктов	Выполнено	Справка № 1 от 05.07.2024 промывка систем отопления зданий и сооружений
2	Акты промывки систем отопления зданий и сооружений	Выполнено	Справка № 1 от 05.07.2024 промывка систем отопления зданий и сооружений
3	Акты промывки трубопроводов и теплообменного оборудования систем вентиляции	Не требуется	-
4	Акты очистки и промывки дренажей тепловых сетей канальной прокладки (при наличии их в проекте)	Не требуется	-
5	Режимные карты для тепловых пунктов теплопотребляющих установок	Выполнено	1. Справка № 2 от 05.07.2024 о режимных картах для тепловых пунктов теплопотребляющих установок 2. График зависимости температур сетевой воды от температуры наружного воздуха от котельных МУП «Теплоснабжающая организация городского округа Богданович»

6	Годовой план-график ремонта систем теплоснабжения	Выполнено	План ремонтных работ к отопительному сезону 2024-2025 гг. от 15.01.2024
7	Акты приемки оборудования из ремонта с оценками качества отремонтированного оборудования и качества выполнения ремонтных работ	Выполнено	Справка № 3 от 05.07.2024 о приемке оборудования из ремонта с оценками качества, отремонтированного оборудования и качества выполнения ремонтных работ
8	Акты испытания тепловых сетей потребителя на прочность и плотность	Выполнено	Справка № 4 от 05.07.2024 об испытании тепловых сетей потребителя, оборудования тепловых пунктов на прочность и плотность
9	Акт о состоянии трубопроводов тепловой сети, принадлежащих потребителю тепловой энергии	Выполнено	Акт № 5 от 05.07.2024 о состоянии трубопроводов тепловой сети, принадлежащих потребителю тепловой энергии
10	Акты осмотра зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери, остекление)	Выполнено	Акт № 6 от 05.07.2024 осмотра здания (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери, остекление)
11	Акты проверки готовности индивидуальных тепловых пунктов к отопительному периоду	Выполнено	Справка № 7 от 05.07.2024 о готовности индивидуальных тепловых пунктов к отопительному периоду 2024-2025 гг.
12	Акты ввода в эксплуатацию приборов учета и акты периодической поверки приборов учета.	Выполнено	1. Акт № 9 от 05.07.2024 о периодической проверке приборов учета тепловой энергии 2. Акт от 29.09.2023 проверки работоспособности узла учета тепловой энергии и теплоносителя на отопление, утвержденный МУП «Теплоснабжающая организация городского округа Богданович»
13	Акт проверки работоспособности защит систем теплоснабжения.	Выполнено	Акт № 10 от 05.07.2024 проверки работоспособности защит систем теплоснабжения
14	Акты проверки состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов	Выполнено	Справка № 20 от 05.07.2024 о проверке состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции
15	Акт проверки наличия паспортов тепловых энергоустановок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала	Выполнено	Акт № 11 от 05.07.2024 проверки наличия паспортов тепловых энергоустановок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала
16	Акт присоединения систем теплоснабжения к сетям теплоснабжения согласно техническим условиям и условиям договора теплоснабжения	Выполнено	Акт № 12 от 05.07.2024 о присоединении систем теплоснабжения к сетям теплоснабжения согласно техническим условиям и условиям договора теплоснабжения
17	Акт проверки на плотность оборудования тепловых пунктов	Выполнено	Справка № 4 от 05.07.2024 об испытании тепловых сетей потребителя, оборудования тепловых пунктов на прочность и плотность
18	Договор теплоснабжения, содержащий разделы по организации контроля режимов потребления тепловой энергии, разделы по организации контроля показателей качества теплоносителя	Выполнено	Договор от 01.07.2024 № 8-2 поставки тепловой энергии и предоставления услуг по подготовке теплоносителя для нужд систем теплоснабжения, заключенный с МУП «Теплоснабжающая организация городского округа Богданович»
19	Акт проверки наличия пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов	Выполнено	Акт № 13 от 05.07.2024 наличия пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов
20	Справка о задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель	Выполнено	Справка о задолженности № 14 от 28.08.2024 за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель

21	Справка из организации-потребителя о наличии укомплектованного штата ремонтного персонала или договор на техническое обслуживание и ремонт тепловых энергоустановок	Выполнено	Договор на аварийно-техническое обслуживание № 10 от 04.07.2024, заключенный с ООО УК «Богдановичская»
22	Перечень оборудования тепловых энергоустановок, подлежащего планово-предупредительному ремонту	Выполнено	Справка № 16 от 05.07.2024 о перечне оборудования тепловых энергоустановок, подлежащих планово-предупредительному ремонту
23	Перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей	Выполнено	Справка № 17 от 05.07.2024 о перечне аварийного запаса расходных материалов и запасных частей
24	Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий	Выполнено	Справка № 18 от 05.07.2024 о параметрах надежности теплоснабжения потребителя тепловой энергии
25	Акт о проверке состояния дымовых и вентиляционных каналов перед отопительным периодом (для управляющих организаций и товариществ собственников жилья)	Не требуется	-
26	Документы, подтверждающие проверку знаний (аттестации) правил работы в энергоустановках работников организации	Выполнено	1. Протокол № 54-24-599 проверки знаний правил работы на объектах теплоснабжения 2. Удостоверение № 1
27	Приказ организации (учреждения) о создании комиссии по подготовке к отопительному сезону 2024-2025 гг.	Выполнено	Приказ № 10 от 03.07.2024 о подготовке к отопительному сезону 2024-2025 гг.

ГОТОВНОСТЬ

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад № 21»

готово к отопительному периоду 2024/2025 гг.

Приложение к акту проверки готовности:

1. Приложение 1 – Перечень документов, рассмотренных комиссией.

Председатель комиссии:

(подпись, расшифровка подписи) Д.В. Туманов

Члены комиссии:

(подпись, расшифровка подписи) А.А. Халявин

(подпись, расшифровка подписи) С.Р. Пургин

(подпись, расшифровка подписи) В.В. Осинцев

(подпись, расшифровка подписи) П.В. Соболева

С актом проверки готовности ознакомлен(а), один экземпляр акта на руки получил(а):

"06" 09 2024 г. Бурмалова Т.И.

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)



Документы, рассмотренные комиссией при проверке готовности к отопительному периоду 2024/2025 гг., проведенной в период с 01.09.2024 по 15.09.2024:

1. Справка № 1 от 05.07.2024 промывка систем отопления зданий и сооружений;
2. Справка № 2 от 05.07.2024 о режимных картах для тепловых пунктов теплопотребляющих установок;
3. График зависимости температур сетевой воды от температуры наружного воздуха от котельных МУП «Теплоснабжающая организация городского округа Богданович»;
4. План ремонтных работ к отопительному сезону 2024-2025 гг. от 15.01.2024;
5. Справка № 3 от 05.07.2024 о приемке оборудования из ремонта с оценками качества, отремонтированного оборудования и качества выполнения ремонтных работ;
6. Справка № 4 от 05.07.2024 об испытании тепловых сетей потребителя, оборудования тепловых пунктов на прочность и плотность;
7. Акт № 5 от 05.07.2024 о состоянии трубопроводов тепловой сети, принадлежащих потребителю тепловой энергии;
8. Акт № 6 от 05.07.2024 осмотра здания (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери, остекление);
9. Справка № 7 от 05.07.2024 о готовности индивидуальных тепловых пунктов к отопительному периоду 2024-2025 гг.;
10. Акт № 9 от 05.07.2024 о периодической проверке приборов учета тепловой энергии;
11. Акт от 29.09.2023 проверки работоспособности узла учета тепловой энергии и теплоносителя на отопление, утвержденный МУП «Теплоснабжающая организация городского округа Богданович»;
12. Акт № 10 от 05.07.2024 проверки работоспособности защит систем теплопотребления;
13. Справка № 20 от 05.07.2024 о проверке состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции;
14. Акт № 11 от 05.07.2024 проверки наличия паспортов тепловых энергоустановок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала;
15. Акт № 12 от 05.07.2024 о присоединении систем теплопотребления к сетям теплоснабжения согласно техническим условиям и условиям договора теплоснабжения;
16. Справка № 4 от 05.07.2024 об испытании тепловых сетей потребителя, оборудования тепловых пунктов на прочность и плотность;
17. Договор от 01.07.2024 № 8-2 поставки тепловой энергии и предоставления услуг по подготовке теплоносителя для нужд систем теплоснабжения, заключенный с МУП «Теплоснабжающая организация городского округа Богданович»;
18. Акт № 13 от 05.07.2024 наличии пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов
19. Справка о задолженности № 14 от 28.08.2024 за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель;
20. Договор на аварийно-техническое обслуживание № 10 от 04.07.2024, заключенный с ООО УК «Богдановичская» ;
21. Справка № 16 от 05.07.2024 о перечне оборудования тепловых энергоустановок, подлежащих планово-предупредительному ремонту;
22. Справка № 17 от 05.07.2024 о перечне аварийного запаса расходных материалов и запасных частей;
23. Справка № 18 от 05.07.2024 о параметрах надежности теплоснабжения потребителя тепловой энергии;
24. Протокол № 54-24-599 проверки знаний правил работы на объектах теплоснабжения;
25. Удостоверение № 1;
26. Приказ № 10 от 03.07.2024 о подготовке к отопительному сезону 2024-2025 гг.

ПАСПОРТ
ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2024/2025 гг.

г. Богданович, Свердловская область

06.09.2024

Выдан

Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению
«Детский сад № 21»


(полное наименование муниципального образования, исполнительской организации, тепловой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

- здание МАДОУ «Детский сад № 21», Свердловская область, Богдановичский район, с. Байны, ул. 8 Марта, 7

Паспорт готовности к отопительному периоду 2024/2025 гг. выдан на основании:

- Акта проверки готовности к отопительному периоду от «06» сентября 2024 года № 12-ДОУ


(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)



Д.В. Туманов